

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

**A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN**

Lugar y Fecha de expedición: Barranquilla, 14 de Diciembre de 2015 Dictamen No. 02060

Nombre Organismo de Inspección: ASIK S.A.S. Resolución de Acreditación: 15-OIN-022

Nit. Organismo de Inspección: 900.822.791-1

Dirección domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803

**B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN**

Localización Municipio Galapa, Atlántico Dirección Calle 7 No. 55 - 46 Barrio o Sector Conjunto residencial Ciudadela Distrital

Tipo de Servicio: Público  Residencial  Comercial  Industrial  Especial - Tipo

Cap. Instalada (kVA o kW) 3,64 Tensión (kV) 0,120 Fases 2 3 Año de terminación 2015

**C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN**

Diseñador Ing. John Coronado Escorcía Mat. Prof. No. AT205-53336

Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A

Responsable construcción Ing. John Coronado Escorcía Mat. Prof. No. AT205-53336

**D. ASPECTOS EVALUADOS**

| ÍTEM | REQUISITO ESENCIAL         | ASPECTO A EVALUAR  | APLICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|------|----------------------------|--|--------|--------|-----------|
| 1    | Diseño                     | Planos, Diagramas y Esquemas*  | SI     | X      |           |
| 2    |                            | Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*                                | SI     | X      |           |
| 3    |                            | Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*                        | SI     | X      |           |
| 4    | Campos                     | Matrículas Profesionales de personas calificadas                       | SI     | X      |           |
| 5    |                            | Valores de campos electromagnéticos                                    | NO     |        |           |
| 6    |                            | Distancias de seguridad  | SI     | X      |           |
| 7    | Iluminación                | Iluminación que requiere dictamen de RETILAP                           | NO     |        |           |
| 8    |                            | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*                  | SI     | X      |           |
| 9    |                            | Funcionamiento del corte automático de alimentación*                   | SI     | X      |           |
| 10   | Protecciones               | Selección de conductores*  | SI     | X      |           |
| 11   |                            | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*        | SI     | X      |           |
| 12   |                            | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones          | SI     | X      |           |
| 13   | Protección contra rayos    | Evaluación de nivel de riesgo*   | SI     | X      |           |
| 14   |                            | Implementación de la protección  | NO     |        |           |
| 15   | Sistema de puesta a tierra | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales* | SI     | X      |           |
| 16   |                            | Corrientes en el sistema de puesta a tierra*                           | NO     |        |           |
| 17   |                            | Resistencia de puesta a tierra*  | SI     | X      |           |
| 18   | Señalización               | Identificación de Tableros y Circuitos*                                | SI     | X      |           |
| 19   |                            | Identificación de canalizaciones*                                      | NO     |        |           |
| 20   |                            | Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*               | SI     | X      |           |
| 21   | Documentación Final        | Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales                                  | SI     | X      |           |
| 22   |                            | Memoria del Proyecto   | SI     | X      |           |
| 23   |                            | Plano(s) de lo construido  | SI     | X      |           |
| 24   | Otros                      | Certificaciones de productos*  | SI     | X      |           |
| 25   |                            | Bomba contra incendios   | NO     |        |           |
| 26   |                            | Compatibilidad térmica de equipos y materiales                         | SI     | X      |           |
| 27   | Otros                      | Ejecución de las conexiones*   | SI     | X      |           |
| 28   |                            | Ensayos funcionales*   | SI     | X      |           |
| 29   |                            | Materiales acordes con las condiciones ambientales*                    | SI     | X      |           |
| 30   | Otros                      | Protección contra arcos internos                                       | NO     |        |           |
| 31   |                            | Protección contra electrocución por contacto directo*                  | SI     | X      |           |
| 32   |                            | Protección contra electrocución por contacto indirecto*                | SI     | X      |           |
| 33   | Otros                      | Resistencia de aislamiento*  | SI     | X      |           |
| 34   |                            | Sistemas de emergencia   | NO     |        |           |
| 35   |                            | Sujeción mecánica de elementos de la instalación                       | SI     | X      |           |
| 36   | Otros                      | Ventilación de equipos   | SI     | X      |           |
|      |                            |  |        |        |           |

Nota: \* Items a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios

**E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES**

Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas del Lote 8, MZ C-88 del Conjunto residencial Ciudadela Distrital, Villa Olímpica, ubicada en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde el tablero de distribución hasta las salidas de tomacorrientes y luces. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspección: 4 de Diciembre de 2015

**F. RELACIÓN DE ANEXOS**

**G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

RESULTADO: APROBADA  NO APROBADA

Nombre Director Organismo de Inspección: Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Prof. CL 205-37819 Firma y Sello

Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Jair Gomez Martinez Mat. Prof. AT205-59728 Firma

DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL F-C-04-01