

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

| A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN   |  |  |                                    |   |  |        |           |
|---|--|--|------------------------------------|---|--|--------|-----------|
| Lugar y Fecha de expedición:  | Barranquilla, 19 de diciembre de 2015            |  |                                    | Dictamen No.                            | 02518                                    |        |           |
| Nombre Organismo de Inspección:   | ASIK S.A.S.                                      |  |                                    | Resolución de Acreditación:             | 15-OIN-022                               |        |           |
| Nit. Organismo de Inspección:   | 900.822.791-1                                    |  |                                    |   |  |        |           |
| Dirección domicilio:  | Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla         |  |                                    | Teléfono:                               | (5)-3855803                              |        |           |
| B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN  |  |  |                                    |   |  |        |           |
| Localización Municipio  | Sincelejo, Sucre                                 |  | Dirección                          | calle 1 H No 24 G 33                    |  |        |           |
|   |  |  | Barrio o Sector                    | Conjunto Residencial Altos de la Sabana |  |        |           |
| Tipo de Servicio:   | Publico <input type="checkbox"/>                 | Residencial <input checked="" type="checkbox"/>                        | Comercial <input type="checkbox"/> | Industrial <input type="checkbox"/>     | Especial - Tipo <input type="checkbox"/> |        |           |
| Cap. Instalada (kVA o kW)   | 2,8  | Tensión (kV)   | 0,12                               | Fases                                   | 2 3                                      |        |           |
|   |  |  |                                    | Año de terminación                      | 2014                                     |        |           |
| C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN   |  |  |                                    |   |  |        |           |
| Diseñador   | Ing. Luis Enrique Romero Palacio                 |  |                                    | Mat. Prof. No.                          | AT 205-4987                              |        |           |
| Interventor (si lo hay)   | Ing. Juan Carlos Narvaez                         |  |                                    | Mat. Prof. No.                          | AT 205-88612                             |        |           |
| Responsable construcción  | Ing. Alexander De La Ossa Morales                |  |                                    | Mat. Prof. No.                          | BL 205-4896                              |        |           |
| D. ASPECTOS EVALUADOS   |  |  |                                    |   |  |        |           |
| ÍTEM  | REQUISITO ESENCIAL                               | ASPECTO A EVALUAR  |                                    |   | APLICA                                   | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1   | Diseño   | Planos, Diagramas y Esquemas*  | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 2   |  | Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*                                | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 3   |  | Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*                        | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 4   |  | Matrículas Profesionales de personas calificadas                       | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 5   | Campos   | Valores de campos electromagnéticos                                    | NO                                 | --                                      |  |        |           |
| 6   |  | Distancias de seguridad  | NO                                 | --                                      |  |        |           |
| 7   | Iluminación                                      | Iluminación que requiere dictamen de RETILAP                           | NO                                 | --                                      |  |        |           |
| 8   |  | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*                  | NO                                 | --                                      |  |        |           |
| 9   | Protecciones                                     | Funcionamiento del corte automático de alimentación*                   | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 10  |  | Selección de conductores*  | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 11  |  | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*        | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 12  |  | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones          | NO                                 | --                                      |  |        |           |
| 13  | Protección contra rayos                          | Evaluación de nivel de riesgo*   | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 14  |  | Implementación de la protección  | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 15  | Sistema de puesta a tierra                       | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales* | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 16  |  | Corrientes en el sistema de puesta a tierra*                           | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 17  |  | Resistencia de puesta a tierra*  | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 18  | Señalización                                     | Identificación de Tableros y Circuitos*                                | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 19  |  | Identificación de canalizaciones*                                      | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 20  |  | Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*               | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 21  |  | Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales                                  | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 22  | Documentación Final                              | Memoria del Proyecto   | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 23  |  | Plano(s) de lo construido  | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 24  |  | Certificaciones de productos*  | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 25  | Otros  | Bomba contra incendios   | NO                                 | --                                      |  |        |           |
| 26  |  | Compatibilidad térmica de equipos y materiales                         | NO                                 | --                                      |  |        |           |
| 27  |  | Ejecución de las conexiones*   | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 28  |  | Ensayos funcionales*   | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 29  |  | Materiales acordes con las condiciones ambientales*                    | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 30  |  | Protección contra arcos internos                                       | NO                                 | --                                      |  |        |           |
| 31  |  | Protección contra electrocución por contacto directo*                  | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 32  |  | Protección contra electrocución por contacto indirecto*                | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 33  |  | Resistencia de aislamiento*  | SI                                 | X                                       |  |        |           |
| 34  |  | Sistemas de emergencia   | NO                                 | --                                      |  |        |           |
| 35  | Sujeción mecánica de elementos de la instalación | NO   | --                                 |   |  |        |           |
| 36  | Ventilación de equipos                           | NO   | --                                 |   |  |        |           |
| Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios   |  |  |                                    |   |  |        |           |
| E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES  |  |  |                                    |   |  |        |           |
| Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 401, Torre 1, Bloque 14 de la Manzana 3 del Conjunto Residencial Altos de la Sabana, ubicado en la dirección indicada. Desde la entrada del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspección: 05 de noviembre de 2015 |  |  |                                    |   |  |        |           |
| F. RELACIÓN DE ANEXOS   |  |  |                                    |   |  |        |           |
|   |  |  |                                    |   |  |        |           |
| G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN   |  |  |                                    |   |  |        |           |
| RESULTADO:  | APROBADA <input checked="" type="checkbox"/>     |  |                                    | NO APROBADA <input type="checkbox"/>    |  |        |           |
| Nombre Director Organismo de Inspección:  | Ing. Edwin Roman Arbelaez                        |  |                                    | Mat. Prof.                              | CL 205-37819                             |        |           |
| Nombre y Apellidos del Inspector:   | Ing. Armando Jose Solorzano Dangond              |  |                                    | Mat. Prof.                              | 25205-23139                              |        |           |
| DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL   |  |  |                                    |   |  |        |           |
|   |  |  |                                    |   | Firma y Sello                            |        |           |
|   |  |  |                                    |   | Firma                                    |        |           |
| F-C-04-01   |  |  |                                    |   |  |        |           |