

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

**A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN**

Lugar y Fecha de expedición: Barranquilla, 22 de diciembre de 2015 Dictamen No. 03412

Nombre Organismo de Inspección: ASIK S.A.S. Resolución de Acreditación: 15-OIN-022

Nit. Organismo de Inspección: 900.822.791-1

Dirección domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803

**B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN**

Localización Municipio Barranquilla, Atlántico Dirección Calle 98C # 3C-14 Barrio o Sector Urbanización Las Gardenias

Tipo de Servicio: Público  Residencial  Comercial  Industrial  Especial - Tipo

Cap. Instalada (kVA o kW) 2,8 Tensión (kV) 0,12 Fases 2 3 Año de terminación 2013

**C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN**

Diseñador Ing. Alexander De La Ossa Morales Mat. Prof. No. BL 205-4896

Interventor (si lo hay) Ing. Juan Carlos Narvaez Mat. Prof. No. AT 205-88612

Responsable construcción Ing. Alexander De La Ossa Morales Mat. Prof. No. BL 205-4896

**D. ASPECTOS EVALUADOS**

| ÍTEM | REQUISITO ESENCIAL         | ASPECTO A EVALUAR                                                      | APLICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 1    |                            | Planos, Diagramas y Esquemas*                                          | SI     | X      |           |
| 2    | Diseño                     | Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*                                | SI     | X      |           |
| 3    |                            | Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*                        | SI     | X      |           |
| 4    |                            | Matrículas Profesionales de personas calificadas                       | SI     | X      |           |
| 5    | Campos                     | Valores de campos electromagnéticos                                    | NO     | --     | --        |
| 6    | Distancias                 | Distancias de seguridad                                                | NO     | --     | --        |
| 7    | Iluminación                | Iluminación que requiere dictamen de RETILAP                           | NO     | --     | --        |
| 8    | Protecciones               | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*                  | SI     | X      |           |
| 9    |                            | Funcionamiento del corte automático de alimentación*                   | SI     | X      |           |
| 10   |                            | Selección de conductores*                                              | SI     | X      |           |
| 11   |                            | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*        | SI     | X      |           |
| 12   |                            | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones          | NO     | --     | --        |
| 13   | Protección contra rayos    | Evaluación de nivel de riesgo*                                         | SI     | X      |           |
| 14   |                            | Implementación de la protección                                        | SI     | X      |           |
| 15   | Sistema de puesta a tierra | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales* | SI     | X      |           |
| 16   |                            | Corrientes en el sistema de puesta a tierra*                           | SI     | X      |           |
| 17   |                            | Resistencia de puesta a tierra*                                        | SI     | X      |           |
| 18   | Señalización               | Identificación de Tableros y Circuitos*                                | SI     | X      |           |
| 19   |                            | Identificación de canalizaciones*                                      | SI     | X      |           |
| 20   |                            | Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*               | SI     | X      |           |
| 21   | Documentación Final        | Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales                                  | SI     | X      |           |
| 22   |                            | Memoria del Proyecto                                                   | SI     | X      |           |
| 23   |                            | Plano(s) de lo construido                                              | SI     | X      |           |
| 24   |                            | Certificaciones de productos*                                          | SI     | X      |           |
| 25   |                            | Bomba contra incendios                                                 | NO     | --     | --        |
| 26   |                            | Compatibilidad térmica de equipos y materiales                         | NO     | --     | --        |
| 27   |                            | Ejecución de las conexiones*                                           | SI     | X      |           |
| 28   |                            | Ensayos funcionales*                                                   | SI     | X      |           |
| 29   |                            | Materiales acordes con las condiciones ambientales*                    | SI     | X      |           |
| 30   |                            | Protección contra arcos internos                                       | NO     | --     | --        |
| 31   | Otros                      | Protección contra electrocución por contacto directo*                  | SI     | X      |           |
| 32   |                            | Protección contra electrocución por contacto indirecto*                | SI     | X      |           |
| 33   |                            | Resistencia de aislamiento*                                            | SI     | X      |           |
| 34   |                            | Sistemas de emergencia                                                 | NO     | --     | --        |
| 35   |                            | Sujeción mecánica de elementos de la instalación                       | NO     | --     | --        |
| 36   |                            | Ventilación de equipos                                                 | NO     | --     | --        |

Nota: \* Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios


**E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES**


Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas del Apartamento 304, Torre 17, Terraza 4 de la Urbanización Las Gardenias, ubicado en la dirección indicada. Desde la entrada del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspección: 16 de diciembre de 2015

**F. RELACIÓN DE ANEXOS**

**G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

RESULTADO: APROBADA  NO APROBADA

Nombre Director Organismo de Inspección: Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Prof. CL 205-37819 Firma y Sello 

Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Robert Gonzalez Mat. Prof. AT205-58993 Firma 

DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL F-C-04-01