

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN							
Lugar y Fecha de expedición:	Barranquilla, 19 de Octubre de 2018			Dictamen No.	38568		
Nombre Organismo de Inspección:	ASIK S.A.S			Resolución de Acreditación:	15-OIN-022		
Nit. Organismo de Inspección:	900.822.791 - 1						
Dirección domicilio:	Calle 77B No. 57 -103 Oficina 302 Torre 1, Edificio Green Towers			Teléfono:	(5) 3093027		
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN							
Localización	Municipio	Valledupar, Cesar	Dirección	Cra 4G No 21 Bis - 220	Barrio o Sector	Conjunto Residencial San Francisco De Asis	
Tipo de Servicio:	Publico	☐	Residencial	☒	Comercial	☐	
					Industrial	☐	
					Especial - Tipo	☐	
Cap. Instalada (kVA o kW)	2,7	Tensión (kV)	0,220/0,127	Fases	1 2 3	Año de terminación	2018
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN							
Diseñador	Edwin Alberto Perpiñan Ortega			Mat. Prof. No.	BL205 - 35233		
Interventor (si lo hay)	N/A			Mat. Prof. No.	N/A		
Responsable construcción	Juan Bautista Camarillo Ochoa			Mat. Prof. No.	AN205 - 0387		
D. ASPECTOS EVALUADOS							
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE		
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	SI	---		
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	SI	---		
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI	SI	---		
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	SI	---		
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO	---	---		
6		Distancias de seguridad	NO	---	---		
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	NO	---	---		
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	SI	---		
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	SI	---		
10		Selección de conductores*	SI	SI	---		
11	Protecciones	Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	SI	---		
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO	---	---		
13		Evaluación de nivel de riesgo*	NO	---	---		
14	Protección contra rayos	Implementación de la protección	NO	---	---		
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	SI	---		
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO	---	---		
17		Resistencia de puesta a tierra*	NO	---	---		
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	SI	---		
19		Identificación de canalizaciones*	NO	---	---		
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	SI	---		
21	Documentación Final	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	SI	---		
22		Memoria del Proyecto	NO	---	---		
23		Plano(s) de lo construido	SI	SI	---		
24		Certificaciones de productos*	SI	SI	---		
25		Bomba contra incendios	NO	---	---		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	NO	---	---		
27		Ejecución de las conexiones*	SI	SI	---		
28		Ensayos funcionales*	NO	---	---		
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	SI	---		
30		Protección contra arcos internos	NO	---	---		
31	Otros	Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	SI	---		
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	SI	---		
33		Resistencia de aislamiento*	SI	SI	---		
34		Sistemas de emergencia	NO	---	---		
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	NO	---	---		
36		Ventilación de equipos	NO	---	---		
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios							
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES							
Esta inspección comprendió la Acometida eléctrica desde el Gabinete de contadores hasta el tablero de distribución y las salidas eléctricas internas del APTO 119 Modulo 2 Super Manzana B ubicado en la Carrera 4G No 21 Bis - 220 del CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO DE ASS en Valledupar. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Esta inspección fue ejecutada el día 11 de Septiembre de 2018.							
F. RELACIÓN DE ANEXOS							
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN							
RESULTADO:	APROBADA ☒		NO APROBADA ☐				
Nombre Director Organismo de Inspección:	Ing. Eliécer Castro Caro		Mat. Prof.	AT205 - 117428	Firma y Sello		
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ing. Armando Solorzano		Mat. Prof.	25205 - 23139	Firma		
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL							