

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN						
Lugar y Fecha de expedición:	Barranquilla, 18 de Julio de 2019			Dictamen No.	ASIK0040	
Nombre Organismo de Inspección:	ASIK S.A.S.			Resolución de Acreditación:	15-OIN-022	
Nit. Organismo de Inspección:	900.822.791-1					
Dirección domicilio:	Calle 77B # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla			Teléfono:	(5)-3093027	
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN						
Localización	Municipio	Anolaima, Cundinamarca	Dirección	Calle 4 #3 - 04	Barrio o Sector	Tienda Ara Anolaima
Tipo de Servicio:	Publico	☐	Residencial	☐	Comercial	☒
					Industrial	☐
					Especial - Tipo	☐
Cap. Instalada (kVA o kW)	40,9	Tensión (kV)	0,208 - 0,120	Fases	1	2
					3	Año de terminación
						2019
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN						
Diseñador	Ing. Diego Alejandro León			Mat. Prof. No.	CN205 - 119417	
Interventor (si lo hay)	N/A			Mat. Prof. No.	N/A	
Responsable construcción	Ing. Samuel Alejandro Muñoz Fuentes			Mat. Prof. No.	NS250 - 126379	
D. ASPECTOS EVALUADOS						
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	X	---	
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	X	---	
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*	SI	X	---	
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	X	---	
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO	--	---	
6		Distancias de seguridad	NO	--	---	
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	SI	--	---	
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	X	---	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X	---	
10		Selección de conductores*	SI	X	---	
11	Protecciones	Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	X	---	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO	--	---	
13		Evaluación de nivel de riesgo*	SI	X	---	
14	Protección contra rayos	Implementación de la protección	NO	--	---	
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	X	---	
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO	--	---	
17		Resistencia de puesta a tierra*	NO	--	---	
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	X	---	
19		Identificación de canalizaciones*	SI	X	---	
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	X	---	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	X	---	
22	Documentación Final	Memoria del Proyecto	SI	X	---	
23		Plano(s) de lo construido	SI	X	---	
24		Certificaciones de productos*	SI	X	---	
25		Bomba contra incendios	NO	--	---	
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	X	---	
27		Ejecución de las conexiones*	SI	X	---	
28		Ensayos funcionales*	NO	--	---	
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	X	---	
30		Protección contra arcos internos	NO	--	---	
31		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	X	---	
32	Otros	Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	X	---	
33		Resistencia de aislamiento*	SI	X	---	
34		Sistemas de emergencia	SI	X	---	
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	NO	--	---	
36		Ventilación de equipos	NO	--	---	
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios						
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES						
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas de la Tienda Ara Anolaima, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde bornes del tablero de distribución hasta las salidas de uso final de iluminación y tomacorrientes de la tienda. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de inspección: 28 de Junio de 2019. Esta instalación corresponde a una construcción nueva. Propietario: JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS.						
F. RELACIÓN DE ANEXOS						
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN						
RESULTADO:	APROBADA ☒		NO APROBADA ☐			
Nombre Director Organismo de Inspección:	Ing. Gustavo Therán H.		Mat. Prof.	AT205-51697	Firma y Sello	
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ing. Brallan Navas Urrego		Mat. Prof.	AT205-108822	Firma	
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL						