

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

**A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN**

Lugar y Fecha de expedición: Barranquilla 04 de mayo de 2023 Dictamen No. ASIK-RET-1409-397

Nombre Organismo de Inspección: ASIK S.A.S. BIC Resolución de Acreditación: 15-OIN-022

Nit. Organismo de Inspección: 900.822.791-1

Dirección domicilio: Calle 77B # 57 - 103 Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla Teléfono: (605)-3112430

**B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN**

Localización: Municipio Cartagena - Bolívar Dirección transversal 78 No. 127-315 Barrio o Sector Ciudad Bicentenario

Tipo de Servicio: Público  Residencial  Comercial  Industrial  Especial - Tipo

Cap. Instalada (kVA o kW) 6,04 Tensión (kV) 0,120 - 0,208 Fases 1 2 3 Año de terminación 2020

**C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN**

Diseñador Ing. Carlos Cardenas Guerra Mat. Prof. No. BL205 - 32326

Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A

Responsable construcción Ing. Luis Agustín Pérez Moreno Mat. Prof. No. CN-205-254737

**D. ASPECTOS EVALUADOS**

| ÍTEM | REQUISITO ESENCIAL                               | ASPECTO A EVALUAR  | APLICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|------|--|--|--------|--------|-----------|
| 1    | Diseño   | Planos, Diagramas y Esquemas*  | SI     | X      | --        |
| 2    |  | Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*                                | SI     | X      | --        |
| 3    |  | Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*                        | SI     | X      | --        |
| 4    |  | Matrículas Profesionales de personas calificadas                       | SI     | X      | --        |
| 5    | Campos   | Valores de campos electromagnéticos                                    | NO     | ---    | --        |
| 6    |  | Distancias de seguridad  | SI     | X      | --        |
| 7    | Iluminación                                      | Iluminación que requiere dictamen de RETILAP                           | NO     | ---    | --        |
| 8    |  | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*                  | SI     | X      | --        |
| 9    | Protecciones                                     | Funcionamiento del corte automático de alimentación*                   | SI     | X      | --        |
| 10   |  | Selección de conductores*  | SI     | X      | --        |
| 11   |  | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*        | SI     | X      | --        |
| 12   |  | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones          | NO     | ---    | --        |
| 13   | Protección contra rayos                          | Evaluación de nivel de riesgo*   | SI     | X      | --        |
| 14   |  | Implementación de la protección  | NO     | ---    | --        |
| 15   | Sistema de puesta a tierra                       | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales* | SI     | X      | --        |
| 16   |  | Corrientes en el sistema de puesta a tierra*                           | NO     | ---    | --        |
| 17   |  | Resistencia de puesta a tierra* Medida [Ω]: <u>N/A</u>                 | NO     | ---    | --        |
| 18   | Señalización                                     | Identificación de Tableros y Circuitos*                                | SI     | X      | --        |
| 19   |  | Identificación de canalizaciones*                                      | NO     | ---    | --        |
| 20   |  | Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*               | SI     | X      | --        |
| 21   |  | Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales                                  | NO     | ---    | --        |
| 22   | Documentación Final                              | Memoria del Proyecto   | SI     | X      | --        |
| 23   |  | Plano(s) de lo construido  | SI     | X      | --        |
| 24   |  | Certificaciones de productos*  | SI     | X      | --        |
| 25   | Otros  | Bomba contra incendios   | NO     | ---    | --        |
| 26   |  | Compatibilidad térmica de equipos y materiales                         | SI     | X      | --        |
| 27   |  | Ejecución de las conexiones*   | SI     | X      | --        |
| 28   |  | Ensayos funcionales*   | NO     | ---    | --        |
| 29   |  | Materiales acordes con las condiciones ambientales*                    | SI     | X      | --        |
| 30   |  | Protección contra arcos internos                                       | NO     | ---    | --        |
| 31   |  | Protección contra electrocución por contacto directo*                  | SI     | X      | --        |
| 32   |  | Protección contra electrocución por contacto indirecto*                | SI     | X      | --        |
| 33   |  | Resistencia de aislamiento*  | SI     | X      | --        |
| 34   |  | Sistemas de emergencia   | NO     | ---    | --        |
| 35   | Sujeción mecánica de elementos de la instalación | NO   | ---    | --     |           |
| 36   | Ventilación de equipos                           | NO   | ---    | --     |           |

Nota: \* Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios

**E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES**

Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas de la casa 387 - terraza 8ET3, del Proyecto Parques de Bolívar Cartagena, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde los bornes de salidas del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 01-02-2023.

|   |  |   |                      |                                |   |
|---|--|---|----------------------|--------------------------------|---|
| Acompañamiento de inspección realizado por el constructor | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No | Delegado del constructor con su matrícula profesional | <u>N/A</u>           | Esta instalación corresponde a | Remodelación <input checked="" type="checkbox"/> Nueva <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> |
| Propietario   | <u>Constructora Bolívar Bogotá S.A.</u>                            | C.C./NIT del Propietario                              | <u>860.513.493-1</u> | Fecha de vencimiento           | <u>31/01/2033</u>   |


Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-OI-08-01

**F. RELACIÓN DE ANEXOS**

|                                   |            |                                       |            |   |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---|
| No. De dictamen de Transformación | <u>N/A</u> | No. De la declaración del constructor | <u>979</u> | Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita. |
| No. De dictamen de Distribución   | <u>N/A</u> |                                       |            |   |

**G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

RESULTADO:  APROBADA  NO APROBADA

Nombre Director Organismo de Inspección: Ing. Gustavo Therán Herazo Mat. Prof. AT205-51697 Firma y Sello 

Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Carlos Rivera Imitola Mat. Prof. AT205-128206 Firma 

DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL F-C-04-01