ASIK
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.791 - 1

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-022

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**
**DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE**

**A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar y Fecha de expedición: | Barranquilla, 22 de noviembre de 2023 | Dictamen No. | ASIK-RET-3933-042 |
| Nombre Organismo de Inspección: | ASIK S.A.S. BIC | Resolución de Acreditación: | 15-OIN-022 |
| Nit. Organismo de Inspección: | 900.822.791-1 | | |
| Dirección domicilio: | Carrera 59B # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atlántico | Teléfono: | (605)-3868961 |

**B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización: | Municipio | Puerto Colombia - Atlántico | Dirección | Carrera 22 No. 1E-116 MZ 4-1 | | | Barrio o Sector | Ciudad Mallorquín | | | |
| Tipo de Servicio: | Publico | | Residencial | X | Comercial | | Industrial | | Especial - Tipo | | |
| Cap. Instalada (kVA o kW) | 5,7 | Tensión (kV) | 0,120 - 0,208 | Fases | 1 | 2 | X | Año de terminación | 2023 | | |

**C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diseñador | Ing. Jaime Augusto Salcedo tovar | Mat. Prof. No. | CN205-43484 |
| Interventor (si lo hay) | N/A | Mat. Prof. No. | N/A |
| Responsable construcción | Ing. Farid Jose Sandoval Nardey | Mat. Prof. No. | AT205-156538 |

**D. ASPECTOS EVALUADOS**

| ÍTEM | REQUISITO ESENCIAL | ASPECTO A EVALUAR | APLICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseño | Planos, Diagramas y Esquemas* | SI | X | --- |
| 2 | | Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico* | SI | X | --- |
| 3 | | Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo* | SI | X | --- |
| 4 | | Matrículas Profesionales de personas calificadas | SI | X | --- |
| 5 | Campos | Valores de campos electromagnéticos | NO | --- | --- |
| 6 | Distancias | Distancias de seguridad | SI | X | --- |
| 7 | Iluminación | Iluminación que requiere dictamen de RETILAP | NO | --- | --- |
| 8 | Protecciones | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección* | SI | X | --- |
| 9 | | Funcionamiento del corte automático de alimentación* | SI | X | --- |
| 10 | | Selección de conductores* | SI | X | --- |
| 11 | | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes* | SI | X | --- |
| 12 | | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones | NO | --- | --- |
| 13 | Protección contra rayos | Evaluación de nivel de riesgo* | SI | X | --- |
| 14 | | Implementación de la protección | NO | --- | --- |
| 15 | Sistema de puesta a tierra | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales* | SI | X | --- |
| 16 | | Corrientes en el sistema de puesta a tierra* | NO | --- | --- |
| 17 | | Resistencia de puesta a tierra* Medida [Ω]: N/A | NO | --- | --- |
| 18 | Señalización | Identificación de Tableros y Circuitos* | SI | X | --- |
| 19 | | Identificación de canalizaciones* | NO | --- | --- |
| 20 | | Identificación de conductores de fases, neutro y tierra* | SI | X | --- |
| 21 | | Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales | NO | --- | --- |
| 22 | Documentación Final | Memoria del Proyecto | SI | X | --- |
| 23 | | Plano(s) de lo construido | SI | X | --- |
| 24 | | Certificaciones de productos* | SI | X | --- |
| 25 | Otros | Bomba contra incendios | NO | --- | --- |
| 26 | | Compatibilidad térmica de equipos y materiales | SI | X | --- |
| 27 | | Ejecución de las conexiones* | SI | X | --- |
| 28 | | Ensayos funcionales* | NO | --- | --- |
| 29 | | Materiales acordes con las condiciones ambientales* | SI | X | --- |
| 30 | | Protección contra arcos internos | NO | --- | --- |
| 31 | | Protección contra electrocución por contacto directo* | SI | X | --- |
| 32 | | Protección contra electrocución por contacto indirecto* | SI | X | --- |
| 33 | | Resistencia de aislamiento* | SI | X | --- |
| 34 | | Sistemas de emergencia | NO | --- | --- |
| 35 | | Sujeción mecánica de elementos de la instalación | SI | X | --- |
| 36 | | Ventilación de equipos | NO | --- | --- |

**Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios**

**E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES**

Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 1202 - Torre 15, del Proyecto Speranza , ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde el tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 22/11/2023.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acompañamiento de Inspección realizado por el constructor | SI | X | No | Delegado del constructor con su matrícula profesional | N/A<br>N/A | Esta instalación corresponde a | | Remodelación | Nueva X | Ampliación |
| Propietario | CONSTRUCTORA CONACO S.A.S | | | C.C./NIT del Propietario | 830.096.878-2 | Fecha de vencimiento | 21/11/2033 | Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-OI-08-01 | | |

**F. RELACIÓN DE ANEXOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. De dictamen de Transformación | N/A | No. De la declaración del constructor | PP –577 | Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita. |
| No. De dictamen de Distribución | N/A | | | |

**G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO: | APROBADA X | | NO APROBADA | | |
| Nombre Director Organismo de Inspección: | Ingeniero Gustavo Therán Herazo | Mat. Prof. | AT205-51697 | Firma y Sello | |
| Nombre y Apellidos del Inspector: | Ingeniero Alberto Orozco Castro | Mat. Prof. | AT205-136989 | Firma | |

**DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL** F-C-04-01



Nº 103549