



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN										
Lugar y Fecha de expedición:	Barranquilla, 12 de Abril de 2025				Dictamen No.	ASIK-RET-4052-521				
Nombre Organismo de Inspección:	ASIK S.A.S. BIC				Resolución de Acreditación:	15-OIN-022				
Nit. Organismo de Inspección:	900.822.791-1									
Dirección domicilio:	Carrera 59B # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atlántico				Teléfono:	(605)-3868961				
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN										
Localización: Municipio	Cartagena-Bolivar	Dirección	K 127 81 119		Barrio o Sector	Magenta				
Tipo de Servicio:	Publico ☐	Residencial ☒	Comercial ☐	Industrial ☐	Especial - Tipo					
Cap. Instalada (kVA o kW)	4,9	Tensión (kV)	0,208-0,120		Fases	1	2	3	Año de terminación	2024
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN										
Diseñador	Ingeniera Nofret Perdomo Hernández				Mat. Prof. No.	CN205-51879				
Interventor (si lo hay)	N/A				Mat. Prof. No.	N/A				
Responsable construcción	Tecnico Hernando Sierra Oviedo				Mat. Prof. No.	1106895490-85922				
D. ASPECTOS EVALUADOS										
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE					
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	X	--					
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	X	--					
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*	SI	X	--					
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	X	--					
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO	--	--					
6		Distancias	SI	X	--					
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	NO	--	--					
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	X	--					
9	Protecciones	Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X	--					
10		Selección de conductores*	SI	X	--					
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	X	--					
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO	--	--					
13	Protección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo*	SI	X	--					
14		Implementación de la protección	NO	--	--					
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	X	--					
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO	--	--					
17		Resistencia de puesta a tierra* Medida (Ω):	NO	--	--					
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	X	--					
19		Identificación de canalizaciones*	NO	--	--					
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	X	--					
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	NO	--	--					
22	Documentación Final	Memoria del Proyecto	SI	X	--					
23		Plano(s) de lo construido	SI	X	--					
24	Otros	Certificaciones de productos*	SI	X	--					
25		Bomba contra incendios	NO	--	--					
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	X	--					
27		Ejecución de las conexiones*	SI	X	--					
28		Ensayos funcionales*	NO	--	--					
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	X	--					
30		Protección contra arcos internos	NO	--	--					
31		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	X	--					
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	X	--					
33		Resistencia de aislamiento*	SI	X	--					
34		Sistemas de emergencia	NO	--	--					
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	X	--					
36	Ventilación de equipos	NO	--	--						
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios										
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES										
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 201 - Torre 24, del Proyecto Magenta, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde los bornes de salidas del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de inspección: 21/02/2025.										
Acompañamiento de inspección realizado por el constructor	SI	No	Delegado del constructor con su matrícula profesional	N/A	Esta instalación corresponde a	Remodelación	Nueva	Ampliación		
Propietario	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.		C.C./NIT del Propietario	860.513.493 - 1	Fecha de vencimiento	21/02/2035		Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-01-08-01		
F. RELACION DE ANEXOS										
No. De dictamen de Transformación	N/A		No. De la declaración del constructor	494	Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita.					
No. De dictamen de Distribución	N/A									
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN										
RESULTADO:	APROBADA ☒				NO APROBADA ☐					
Nombre Director Organismo de Inspección:	Ingeniero Reinaldo Vides				Mat. Prof.	AT205-80011		Firma y Sello		
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ingeniera Karen Rodriguez Ripoll				Mat. Prof.	AT205-56924		Firma		
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL										